

南昌市湾里管理局经济发展办公室文件

湾经发投字（2024）52号

关于洗药湖管理处红星村桥东安全饮水提升项目初步设计及概算审查的批复

南昌市湾里管理局洗药湖管理处：

你单位报来“关于申请审批《洗药湖管理处红星村桥东安全饮水提升项目初步设计及概算》报告的函”及相关资料收悉。根据北京中设泛华工程咨询有限公司出具的评审报告，现就有关事项批复如下：

一、项目名称及代码：洗药湖管理处红星村桥东安全饮水提升项目（项目代码为：2312-360105-04-05-732681）

二、项目建设地址、建设内容与规模

建设地址位于洗药湖管理处红星村内。

主要建设内容及规模：项目占地面积60m²，（1）新增补充水源点，其内容包括：新建取水堰（蓄水池）1座，新建方形闸阀井1座，新建排气阀井4座。（2）DN110给水管1781m。（3）对饮水安

全提升,其中内容包括:新增LJS-10高效净水器主体设备1套。

三、原则同意《洗药湖管理处红星村桥东安全饮水提升项目初步设计及概算》评估报告中的评估会专家组意见,请参照该意见认真修改完善,使其更加经济、安全、合理。

四、请按照专家意见并结合现行各有关规范的要求认真组织下一阶段设计,按规定做好各项有关工作,工程实施过程中应严格控制工程概算,并确保工程质量。

五、其它:本批复有效期为2年。凡涉及其他部门的具体问题应严格执行国家有关标准与规范,并办理相关手续。

六、概算:项目概算总投资为41.35万元,其中工程费用37.35万元,工程建设其他费2.88万元,预备费1.12万,资金来源为中央及省、市财政补助和自筹及其它。

此复

附件:洗药湖管理处红星村桥东安全饮水提升项目初步设计及概算汇总表

2024年4月9日

(此件主动公开)

概算总表

项目名称：洗药湖管理处红星村桥东安全饮水提升项目

单位：万元

序号	工程或费用名称	概算金额（万元）					总投资比例（%）	技术经济指标			备注
		建筑工程	安装工程	设备及工器具购置	其他费用	合计		单位	数量	单位价值(元)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	工程费用	37.35				37.35	90.34%				
1	管网部分	24.12				24.12	58.35%	米	1781	135.45	
2	蓄水池（取水堰）	1.24				1.24	2.99%	套	1	12359.00	
3	净化设备	11.99				11.99	29.00%	套	1	119900.00	
	第一部分费用小计	37.35				37.35	90.34%				
II	工程建设其他费										
一	建设工程监理费				0.86	0.86	2.09%				国家发改委、建设部发改价格[2007]670号并按南昌市政府投资项目建设控制标准的70%计取
二	工程设计费				1.52	1.52	3.66%				国家计委、建设部计价格[2002]10号并按南昌市政府投资项目建设控制标准的85%计取
三	施工图审查费				0.20	0.20	0.48%				赣价房字【2000】6号文并按南昌市政府投资项目建设控制标准的70%计取
四	工程造价咨询服务费				0.30	0.30	0.73%				赣价协[2015]9号并按南昌市政府投资项目建设控制标准的70%计取
	第二部分费用小计				2.88	2.88	6.95%				
	第一、二部分费用合计	37.35	0.00	0.00	2.88	40.23	97.29%				
III	基本预备费				1.12	1.12	2.71%				(一)×5%
IV	建设投资	37.35	0.00	0.00	4.00	41.35	100.00%				
V	建设项目总投资	37.35	0.00	0.00	4.00	41.35	100.00%				

